

Gidle, dnia 22.09.2017r.

WYJAŚNIENIA SIWZ nr 1
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: **IZP.271.15.2017**

Nazwa zadania: **Remont filara mostu w msc Ruda na rzece Warcie – II postępowanie**

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 22.09.2017r. dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy:

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuści zmianę ścianek szczelnych drewnianych na zastosowanie grodziec zimnogiętych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie grodziec zimnogiętych pod warunkiem uzyskania gładkiej powierzchni betonowej filara.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

W O J T
Janusz Fachulski