odc. k6-k7

Podziałka 1:100/100



Element	trójnik 160/110, PVC	łuk90°, PVC	trójnik 110/50, PVC	trójnik 110/75, PVC	łuk 45°, PVC	łuk90°, PVC	łuk90°, PVC	łuk, PVC + redukcja, PVC 110/75
Węzeł	4	5	6	7	8	9	10	11

P.p.=220,00

Rzędna istniejącego terenu	230,60	230,85	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00
Rzędna dna proj. kanału	229,60	229,90	229,96	230,02	230,03	230,07	230,08	230,11	230,49	230,50	229,96	230,06
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,00	0,95	1,04	0,98	0,97	0,93	0,92	0,89	0,50	0,50	1,04	0,94
Długość odcinka		10,0	2,1	2,1	0,2	1,2	0,2	1,0	0,4			0,65
Proj. spadek kanału, odległość	L=17,2								i=3,0 %		L=0,65	i=15,0 %
Proj. średnica nominalna, materiał	PVC-U kl. S Ø160			PVC-U kl. S Ø110							PVCØ110	
Hektometr i odległości	0	10,0	12,1	14,2	14,4	15,6	15,8	16,8	17,2		0	0,65
Nazwa węzła	k6	k7	4	5	6	7	8	9	10		4	11

Jednostka projektowa: Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji K O M A s.c. 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84			
Obiekt: Budowa ujęcia wody w m. Ciężkowice wraz z odcinkiem rurociągu doprowadzającego wodę do istniejącej sieci wodociągowej	Treść rys.: Profil podłużny kanalizacji odc. k6-k7		Rodzaj proj. PBW
	Upr. bud	Podpis	
Projektował: inż. J.Kozłowski	GP II 460 - 8/76 w spec: inst.-inż. w zakr. sieci cieplnych, uzbrojenia terenu i instalacji sanitarnych		Data: 09.2017
Projektował: mgr inż. B.Kozłowski	LOD/1541/PWOS/10 w spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		Skala: 1:100/100
Sprawdził: inż. H.Majewska	131/98/WŁ w spec.instalacji i sieci sanitarnych		Nr rys. 6