# FUNDAMENT POD ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY

skala 1:25




- w zmontowanych siatkach zbroj. ( dolna i górna) wyciąć pręty na otwór 180x80cm.













Izolacja fundamentu
-warstwa gruntujaca - EURDLAN 3K (rozcienczony woda w stosunku 1:10)
-SUPERFLEX 10 ( grubosc warstwy: 4 mm)

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

| NR | ø | Dług.1szt. /cm/ | Ilosc szt. | Dług.razem /m/ ø12 | ø16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 450 | 4 | | 18,00 |
| 2 | 16 | 448 | 8 | | 35,84 |
| 3 | 16 | 441 | 8 | | 35,28 |
| 4 | 16 | 434 | 8 | | 34,72 |
| 5 | 16 | 421 | 8 | | 33,68 |
| 6 | 16 | 403 | 8 | | 32,24 |
| 7 | 16 | 381 | 8 | | 30,48 |
| 8 | 16 | 352 | 8 | | 28,16 |
| 9 | 16 | 316 | 8 | | 25,28 |
| 10 | 16 | 270 | 8 | | 21,60 |
| 11 | 16 | 206 | 8 | | 16,48 |
| 12 | 16 | 94 | 8 | | 7,52 |
| 13 | 16 | 335 | 8 | 26,8 | |
| 14 | 16 | 115 | 4 | | 4,60 |
| 15 | 16 | 292 | 2 | | 5,84 |
| 16 | 16 | 200 | 46 | | 92,00 |
| 17 | 16 | 242 | 48 | | 116,16 |
| 18 | 12 | 122 | 14 | 17,08 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dlugosc laczna | | /mb/ | | 43,88 | 537,88 |
| Masa jedn. | | kg/mb | | 0.888 | 1,58 |
| Masa razem | | /kg/ | | 39,0 | 849,9 |
| Masa laczna | | /kg/ | | | 889,0 |

NR 19; BL. 200x650x; szt14; masa 143,0kg
BETON C20/25 - 13,1 m3

BETON C20/25
STAL A-IIIN(RB500)


Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji
KOMA s.c.
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84


| | | |
|---|---|---|
| Obiekt: Budowa ujęcia wody w m. Ciężkowice | Treść rys.: Fundament pod zbiornik | Rodzaj proj. PB |
| | Upr. bud | Podpis |
| Projektował br. budow.-konstr.: mgr inż. A.Śpionek | 34/89/WŁ | Data: 09.2017 |
| Projektował br. budow.-konstr.: | | Skala: 1:25 |
| Sprawdzający: mgr inż. M.Tałady | LOD/1826/PWOK/12 | Nr rys. K-13 |